



LEGENDA – CENTRALNO OGREVANJE/HLAJENJE in PREZRAČEVANJE:

- 1 PREZRAČEVALNI KLIMAT Z GLIKOLNIM REKUPERATORJEM tip. KNND d50 15/9, $q_v=7500\text{m}^3/\text{h}$ (350Pa) REGULACIJA, VODNI GRELEC 20kW, DX HLADILEC 26kW, $P_{el}=5,3$, ~3, 400V, DUŠILEC ZVOKA 2kos
- 2 TOPLOTNA ČRPALKA INVERTER tip. ARUN100LSS0 23,85kW (34/26°C) 3/400V, $P_{el}=8,8\text{kW}$, dim. 1090x330x1625mm (DxŠxV)

- SPLIT CEV ISO POLAR Cu
--- SPLIT CEV ISO POLAR Cu
--- KONDENZ PVC CEV VODENA POD STROPOM

OPOMBA:
– FREONSKI RAZVOD IZVEDEN Z BAKRENIMI PREDIZOLIRANIMI CEVMI

Načrt je zaščiteno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. i. RS št. 16/07–uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13).
Produciranje, kopiranje, predelava, detajlna obdelava in predaja načrta tretji osebi je možna samo s pogodno o prenosu avtorskih pravic ozirom s soglasjem avtorja.

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
 CERKOVNIK d.o.o. NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net		NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS – POLJANE Poljanska cesta 87 4224 GORENJA VAS
OBJEKT / LOKACIJA		VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE
KUHINJA OŠ POLJANE		NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
k.o. 2047 Dobje		CENTRALNO OGREVANJE/HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE TLORIS KLIMATA
NAZIV		ŠT. RISBE 4/1–7911/19–03
POOBlašČeni inženir		IDENT. ŠT. S-1353
IZDELOVALEC		PODPIS 
		DATUM december 2019
		M 1:50
		FAZA
		PZI