



LEGENDA – CENTRALNO HLAJENJE:

- 1 TOPLOTNA ČRPALKA INVERTER (tp. ARUM140LIES 37,24/32,38kW (-10/20°C, 34/26°C); LG 3/380V, Pel=11,5kW, dim. 1240x760x1680mm (DxSxV); LG
- 2 TOPLOTNA ČRPALKA INVERTER (tp. ARUM160LIES 40,51/42,44kW (-10/20°C, 34/26°C); LG 3/380V, Pel=14,4kW, dim. 1240x760x1680mm (DxSxV); LG
- SPLET CEV Cu
- SPLET CEV Cu
- ODVOD KONDENZA 3/32 PVC
- PROSTORSKI TERMOSTAT tp. PREMTB001; LG
- MEJA POŽARNE LOČITVE

OPOMBA:

- FREDONSKI RAZVOD IZVEDEN Z BAKRENIMI IZOLIRANIMI CEVIMI, SPOJ LEPLJENI IN BANDAŽIRANI
- KONDENZ VODITI V KANALIZACIJSKE VERTIKALE PREKO S SIFONA S KROGLICO
- PREHODE SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV JE POTREBNO POŽARNO TESNITI
- FREDONSKI RAZVOD IZVEDEN NAD SPUSČENIM STROPOM, PRIKLJUČKI BLINDIRANI
- ODVOD KONDENZA IZOLIRAN ARMAFLEX AC 9mm, SPOJ LEPLJENI IN BANDAŽIRANI
- KONDENZ IZVEDEN NAD SPUSČENIM STROPOM, PRIKLJUČKI BLINDIRANI

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
	CERKOVNIK d.o.o. NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net	NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS – POLJANE Poljanska cesta 87 4224 GORENJA VAS
OBJEKT / LOKACIJA	VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE	
PRIZIDEK VRTCA AGATA Z ZUNANJO UREDITVIJO	STROJNE INŠTALACIJE KONVEKTORSKO HLAJENJE TLORIS PRILUČJA	
št. parc. 88/2, 394/9, k.o. 2047 Dobje	ŠT. RISBE 5/1–2306/17–09PZI	MERILO M 1:50
NAZIV	IME	DATUM
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	december 2017 FAZA
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	december 2017 PZI