2026.11.10 14:14:12
Branka Lesnik
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-25/106578-26/117863
Naročnik:	OBČINA GORENJA VAS-POLJANE POLJANSKA CESTA 87 4224 Gorenja vas
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-25/106578-26/97350, 355-04/2025-01, z dne 01.01.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Vodja naloge:	Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Maribor,	10.11.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2300-25/106578-26/117863

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Dolenje Brdo 11
Številka vzorca:	26/117863
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, 4224 Gorenja vas
Vzorec odvzel:	Branka Lesnik, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	06.11.2026 11:00
Mesto odvzema:	Vodovod Zarobar - Hlavče Njive - Brda, Dolenje Brdo 11, pipa v garaži
Vzorec sprejel:	Branka Lesnik
Kraj in čas sprejema:	Kranj, 06.11.2026 13:05

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026). V odvzetem vzorcu pitne vode iz interne vodovodne napeljave stanovanjskega objekta je presežena mejna vrednost za parameter Število kolonij pri 22°C.

S parametrom Število kolonij pri 22°C določamo število bakterij, ki so lahko v vodi prisotne kot normalna mikrobiološka flora. Te bakterije niso patogene, saj pri ljudeh ne povzročajo obolenj. Porast oziroma presežene mejne vrednosti kažejo na stanje sistema, motenj na sistemu, zastajanje vode v sistemu in s tem ustvarjanja ustreznih pogojev za dodatno razmnoževanje teh bakterij.

Mejna vrednost za Število kolonij pri 22°C je po Uredbi o pitni vodi "Brez neobičajne spremembe", kar se interpretira kot manj kot 100 CFU/ml.

Predlagamo, da ugotovite vzroke za nastalo neskladje in ukrepate v skladu z ugotovitvami. Učinkovitost izvedenih ukrepov priporočamo preveriti s ponovnim preskušanjem vzorca pitne vode.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/106578-26/117863-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/106578-26/117863-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-25/106578-26/117863-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Dolenje Brdo 11
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/117863
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge:	Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik:	OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, 4224 Gorenja vas
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-25/106578-26/97350, 355-04/2025-01, z dne 01.01.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 262794, 06.11.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Zarobar - Hlavče Njive - Brda, Dolenje Brdo 11, pipa v garaži
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 06.11.2026 11:00

Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 06.11.2026 13:05

Sprejel: Branka Lesnik

Datum poročila: 10.11.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



Evidenčna oznaka: 2300-25/106578-26/117863-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja	suho, oblačno

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	06.11.26 06.11.26
Klor-prosti	0.06	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	06.11.26 06.11.26
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	06.11.26 06.11.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Branka Lesnik, dipl.san.inž. ob 10.11.2026 14:13

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4004-25/106578-26/117863-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Dolenje Brdo 11
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/117863; Lab. št.: 26/13511
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, 4224 Gorenja vas
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-25/106578-26/97350, 355-04/2025-01, z dne 01.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Zarobar - Hlavče Njive - Brda, Dolenje Brdo 11, pipa v garaži
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 06.11.2026 11:00
Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 06.11.2026 13:10
Prevzel: Marjeta Mubi

Datum poročila: 09.11.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	06.11.2026 09.11.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	06.11.2026 09.11.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 3	CFU/mL	06.11.2026 09.11.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	> 300	CFU/mL	06.11.2026 09.11.2026

Analitik:
Špela Rupnik, mag. biotehnolog.

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 09.11.2026 14:02:43

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.