


VARNOSTNA RAZSVETLJAVA V OBSTOJEČEM OBJEKTU NI PREDMET TRGA NAČRTA.
PREVERITI DELOVANJE IN SKLADNOST! POGOJ ZA IZKAZ POŽARNE VARNOSTI!




VARNOSTNA RAZSVETLJAVA V OBSTOJEČEM OBJEKTU NI PREDMET TRGA NAČRTA.
PREVERITI DELOVANJE IN SKLADNOST! POGOJ ZA IZKAZ POŽARNE VARNOSTI!

Med zunanjsima enotama in notranjsimi enotami se položi komunikacijski kabel UTP cat 6a.

Vse vtičnice v igralnicah in na hodnikih vrtca se vgradijo na višini 1,8m. Vtičnice morajo imeti serijsko zaščitene kontakte ("šolska izvedba")!

SISTEM ZAŠČITE JE TT



ELPIN d.o.o., Grenc 5, 4220 Škofja Loka, Slovenija T : 04 513 16 09; G : 041 680 269

Naziv objekta: PRIZIDEK VRTCA AGATA Z ZUNANJO UREDITVJO

Investitor: Občina Gorenja vas - Poljane

Vrsta načrta: Načrt električnih instalacij in električne opreme

Vrsta projekta: PZI

Vsebina risbe: Tloris - pritličje (razsvetljava in moč)

Odg. projektant: Sašo Kovac, dipl. inž. el. Merilo: 1:50

Št. risbe: 4.5/A/1

Datum: 26. april 2018 Št. načrta: 5/6-17 PZI

Evidenca sprememb: 23. oktober 2018 (izbris ventilatorjev in zrakotesnih loput, manj požarnih loput)