

LEGENDA – CENTRALNO OGREVANJE:

1 RAZDELILNIK TALNEGA OGREVANJA R03 S PRIKLJUČKI ZA CEV ø20x2 PEx, 9 VEJ, dim. 1025x710x110mm Z MERILNIKI PRETOKA, ELEKTROTERMIČNIMI POGONI, PRIKLJUČNI MODUL TALNEGA OGREVANJA

2 RAZDELILNIK TALNEGA OGREVANJA R04 S PRIKLJUČKI ZA CEV ø20x2 PEx, 10 VEJ, dim. 1025x710x110mm Z MERILNIKI PRETOKA, ELEKTROTERMIČNIMI POGONI, PRIKLJUČNI MODUL TALNEGA OGREVANJA

OGREVANJE POVRATEK

OGREVANJE DOVOD

PROSTORSKI TERMOSTAT TALNEGA OGREVANJA

RAZDELILNA OMARICA TALNEGA OGREVANJA Z VGRAJENIMI BALANSIRNIMI VENTILI ODZRAČEVALNIKI IN ZAPORNIMI VENTILI

MEJA POŽARNE LOČITVE

OPOMBA:

- CEVNA POVEZAVA PO TLAKU DO RAZDELILNIH OMARIC BO IZVEDENA Z VEČPLASTNIMI PEx/Al/PEx CEVMI IZOLIRANIMI S TOPLOTNO IZOLACIJO DEBELINE 13mm
- GLAVNI RAZVOD BO IZVEDEN Z JEKLENIMI ČRNIMI CEVMI PO DIN2440 BO IZOLIRAN S TOPLOTNO IZOLACIJO Armaflex AC NASLEDNJIH DEBELIN
  CEV DN32 in DN40 – 19mm
  CEV DN50 – 25mm
  CEV DN65 – 32mm
- PREHODE SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV JE POTREBNO POŽARNO TESNITI
- KOLEKTORJI TALNEGA OGREVANJA IZVEDENI S CEVMI ø20x2,0 PExa

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE			DATUM

CERKOVNIK d.o.o.
NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14
e-mail: cerkovnik@siol.net

NAROČNIK / INVESTITOR
OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 GORENJA VAS

OBJEKT / LOKACIJA
PRIZIDEK VRTCA AGATA Z ZUNANJO UREDITVIJO
št. parc. 88/2, 394/9, k.o. 2047 Dobje

VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE
STROJNE INŠTALACIJE
CENTRALNO OGREVANJE
TLORIS NADSTROPJA

		ŠT. RISBE	5/1–2306/17–02PZI		MERILO
NAZIV	IME	IDENT. ŠT.	PODPIS	DATUM	M 1:50
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S–1353		december 2017	FAZA
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S–1353		december 2017	PZI

Computer drawing size 420 x 297mm