


- LEGENDA – CENTRALNO PREZRAČEVANJE:
- VENTILATOR CEVNI tip. TD–350/125,  $q_v=240\text{m}^3/\text{h}$ ,  $d_{\text{net}}=50\text{Pa}$   
STOPENJSKI REGULATOR VRTILJAJEV REV–1,5
  - VENTILATOR CEVNI tip. TD–350/125,  $q_v=240\text{m}^3/\text{h}$ ,  $d_{\text{net}}=50\text{Pa}$   
STOPENJSKI REGULATOR VRTILJAJEV REV–1,5
  - VENTILATOR NADOMETNI MiniVent M1/100  $q_v=65\text{m}^3/\text{h}$   
SPODNJA ROB VENTILATORJA NA VIŠINI min. 2,25m



OPOMBA:  
– DOVODNE IN ODVODNE KANALE V SPUŠČENEM STROPU IZOLIRATI  
S TROPLOTNO IZOLACIJO Armaflex AC DEBELINE 9mm  
– VSE PREHODE SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV POŽARNO TESNITI

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
<div><div><b>CERKOVNIK d.o.o.</b> NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@iol.net</div><div><b>NAROČNIK / INVESTITOR</b> OBČINA GORENJA VAS – POLJANE Poljanska cesta 87 4224 GORENJA VAS</div></div>		
OBJEKT / LOKACIJA		VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE
PRIZIDEK VRTCA AGATA Z ZUNANJO UREDITVIJO		STROJNE INŠTALACIJE CENTRALNO PREZRAČEVANJE TLORIS PRITLJUČJA
št. parc. 88/2, 394/9, k.o. 2047 Dobje		ŠT. RISBE 5/1–2306/17–06PZI
NAZIV	IME	MERILNO
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	IDENT. ŠT. S–1353
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	DATUM december 2017
		FAZA PZI