


- LEGENDA – CENTRALNO OGREVANJE:
- 1 RAZDELNIK TALNEGA OGREVANJA ROS S PRIKLJUČKI ZA CEV Ø20x2 PEX, 11 VEJ, dim. 1025x710x110mm Z MERILNIKI PRETOKA, ELEKTROTERMIČNIMI POGOJNI, PRIKLJUČNI MODUL TALNEGA OGREVANJA
 - OGREVANJE POVRATEK
 - OGREVANJE DOVOD
 - PROSTORSKI TERMOSTAT TALNEGA OGREVANJA
 - RAZDELILNA OMARICA TALNEGA OGREVANJA Z VGRAJENIMI BALANSIRNIMI VENTILI
 - ODZRAČEVALNIKI IN ZAPORNI VENTILI
 - MEJA POŽARNE LOČITVE
- OPOMBA:
- CEVNA POVEZAVA PO TLAKU DO RAZDELILNIH OMARIC BO IZVEDENA Z VEČPLASTNIMI PEX/AL/PEX CEMI IZOLIRANIMI S TOPLOTNO IZOLACIJO DEBELINE 13mm
 - GLAVNI RAZVOD BO IZVEDEN Z JEKLENIMI ČRNIMI CEMI PO DIN2440 BO IZOLIRAN S TOPLOTNO IZOLACIJO Armather AC NASLEDNJIH DEBELIN
 - CEV DN32 in DN40 – 19mm
 - CEV DN50 – 25mm
 - CEV DN65 – 32mm
 - PREHODE SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV JE POTREBNO POŽARNO TESNITI
 - KOLEKTORJI TALNEGA OGREVANJA IZVEDENI S CEMI Ø20x2,0 PEXa

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
	CERKOVNIK d.o.o. NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net	NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS – POLJANE Poljanska cesta 87 4224 GORENJA VAS
OBJEKT / LOKACIJA	VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE	
PRIZIDEK VRTCA AGATA Z ZUNANJO UREDITVIJO	STROJNE INŠTALACIJE CENTRALNO OGREVANJE TLORIS MANSARDE	
št. parc. 88/2, 394/9, k.o. 2047 Dobje	ŠT. RISBE 5/1–2306/17–03PZI	MERILO
NAZIV	IDENT. ŠT. PODPIS	DATUM M 1:50
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S–1353 december 2017 FAZA
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S–1353 december 2017 PZI