

LEGENDA – PREZRAČEVANJE:

1 KLIMAT tip. VERSO-R-30-XL, q_v=5170m³/h, dp_{ext}=250Pa, Pel=2,45kW, DIREKTNI UPARJALNIK/KONDENZATOR DDC KRMILNIK, MOTORNE LOPUTE, ISKORISTEK REGENAERATORJA 79%

2 VENTILATOR CEVNI tip. TD-500/150, q_v=360m³/h, dp_{ext}=100Pa STOPENJSKI REGULATOR VRTLJAJEV REV-1,5

ZAVRŽEN ZRAK – ZAZ (EHA)
ZUNANJI ZRAK – ZUZ (ODA)
VTOČNI ZRAK – VTZ (SUP)
ODVODNI ZRAK – ODZ (ETA)
MEJA POŽARNE LOČITVE
DUŠILNA LOPUTA
POŽARNA LOPUTA
ODVODNI VENTIL
ODVODNI DIFUZOR
DOVODNI DIFUZOR

V1
100
AR-4P 325x125

OPOMBA:

- DOVODNE IN ODVODNE KANALE VODENE NAD PLOŠČO MANSARDE IZOLIRATI S TOPLOTNO IZOLACIJO Armaflex AC DEBELINE 32mm
- DOVODNE IN ODVODNE KANALE V STROJNICI IZOLIRATI S TOPLOTNO IZOLACIJO Armaflex AC DEBELINE 19mm
- DOVODNE IN ODVODNE KANALE V SPUŠČENEM STROPU IZOLIRATI S TOPLOTNO IZOLACIJO Armaflex AC DEBELINE 9mm
- VSE PREHODE SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV POŽARNO TESNITI
- HORIZONTALEN RAZVOD DO JAŠKA IN DIFUZOREJV IZVESTI NAD PLOŠČO V PODROČJU IZOLACIJE

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM

CERKOVNIK d.o.o.
NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14
e-mail: cerkovnik@siol.net

NAROČNIK / INVESTITOR
OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 GORENJA VAS

OBJEKT / LOKACIJA
PRIZIDEK VRTCA AGATA Z ZUNANJO UREDITVIJO
št. parc. 88/2, 394/9, k.o. 2047 Dobje

VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE
STROJNE INŠTALACIJE
CENTRALNO PREZRAČEVANJE
TLORIS MANSARDE

ŠT. RISBE	5/1–2306/17–08PZI		MERILO

NAZIV	IME	IDENT. ŠT.	PODPIS	DATUM	M 1:50
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S–1353		december 2017	FAZA
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S–1353		december 2017	PZI

Computer drawing size 420 x 297mm