



LEGENDA – CENTRALNO HLAJENJE:

- SPLET CEV Cu
- SPLET CEV Cu
- ODVOD KONDENZA ø32 PVC
- PROSTORSKI TERMOSTAT tip. PREMTB001; LG
- MEJA POŽARNE LOČITVE

OPOMBA:

- FREONSKI RAZVOD IZVEDEN Z BAKRENIMI IZOLIRANIMI CEVMI, SPOJI LEPLJENI IN BANDAŽIRANI
- KONDENZ VODITI V KANALIZACIJSKE VERTIKALE PREKO SIFONA S KROGLJICO
- PREHODE SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV JE POTREBNO POŽARNO TESNITI
- FREONSKI RAZVOD IZVEDEN NAD SPUŠČENIM STROPOM, PRIKLUČKI BLINDIRANI
- ODVOD KONDENZA IZOLIRAN ARMAFLEX AC 9mm, SPOJI LEPLJENI IN BANDAŽIRANI
- KONDENZ IZVEDEN NAD SPUŠČENIM STROPOM, PRIKLUČKI BLINDIRANI

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
	CERKOVNIK d.o.o. NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net	NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS – POLJANE Poljanska cesta 87 4224 GORENJA VAS
OBJEKT / LOKACIJA	PRIZIDEK VRTCA AGATA Z ZUNANJO UREDITVIJO	VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE
št. parc. 88/2, 394/9, k.o. 2047 Dobje	ŠT. RISBE 5/1–2306/17–10PZI	MERILO M 1:50
NAZIV	IME	DATUM
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	december 2017 FAZA
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	december 2017 PZI